

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

Page 1/9

Nous **LEGRAND FRANCE**
We **128, Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE**

déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) :
declare under our sole responsibility that the product(s) :

marque / trade mark : **Legrand / Bticino**
Voir annexe / See annex

désignation : **Interrupteurs Différentiels tétrapôlares / RCCB 4P**
designation : Gammes / Ranges: DX³, TX³, XC³, RX³

fabriqué(s) par : **LEGRAND**
manufactured by : BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

BTICINO S.P.A VARESE
VIALE L.BORRI 231
21100 VARESE - ITALY

est (sont) conforme(s) à la législation d'harmonisation de
l'Union applicable :

2014/35/UE du 26/02/2014 (Basse Tension)

**et 2014/30/UE du 26-02-2014 (Compatibilité
Electromagnétique)**

**et 2011/65/UE du 08-06-2011 modifiée par 2015/863 du 31-
03-2015 (ROHS 2)**

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur.

**Ces dispositions sont assurées pour les Directives
2014/35/UE et 2014/30/UE par la conformité aux normes
suivantes :**

EN 61008-1:2012+A1:2014+A2:2014+A11:2015+A12:2017
EN 61008-2-1:1994+A11:1998
EN 62423:2012+A11:2021

EN IEC 63000:2018

*is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation :*

2014/35/EU of 26-02-2014 (Low Voltage)

**and 2014/30/EU of 26/02/2014 (Electromagnetic
Compatibility)**

**and 2011/65/EU of 08-06-2011 modified by 2015/863 of 31-
03-2015 (ROHS 2)**

*on condition that it is (they are) used in the manner intended
and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturer's recommendations.*

**These provisions are ensured for Directives 2014/35/UE
and 2014/30/UE by conformity to the following standards
:**

EN 61008-1:2012+A1:2014+A2:2014+A11:2015+A12:2017
EN 61008-2-1:1994+A11:1998
EN 62423:2012+A11:2021

EN IEC 63000:2018



Antibes, le 14 mars 2022
Antibes, 14th March 2022

M. Enrico BUSSOLINI
Directeur Développement et Technologies SBU Infrastructures Electriques
Development and Technologies Director Electrical Infrastructures SBU

DECLARATION **UE** DE CONFORMITE **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

ANNEXE / ANNEX

Page 2/9

Liste des références / Cat numbers list

Interrupteurs Différentiels 4P, 4 modules - Bornes à vis (haut et bas) - Gamme DX³
RCCB 4P, 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 116 60	/	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 61	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 62	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 63	/	80 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 64	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 65	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 66	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 67	/	80 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 68	/	40 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N left
4 116 69	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N left
4 116 74	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 75	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 76	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 77	/	80 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 78	/	100 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 84	/	25 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 85	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 86	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 87	/	80 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 88	/	100 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 94	/	25 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 95	/	40 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 96	/	63 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 97	/	80 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 98	/	40 A	100 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 99	/	63 A	100 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4119 66	G743B40	40 A	30 mA	B	10000A	400V~	4P N left
4119 67	G743B63	63 A	30 mA	B	10000A	400V~	4P N left
4119 71	G744B40	40 A	300 mA	B	10000A	400V~	4P N left
4119 72	G744B63	63 A	300 mA	B	10000A	400V~	4P N left
4 117 02	G743AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 03	G743AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 04	G743AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 05	/	80 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 12	G741AC25	25 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 13	G741AC40	40 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 14	G741AC63	63 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 15	/	80 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right

DECLARATION **UE** DE CONFORMITE **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

ANNEXE / ANNEX

Page 3/9

Liste des références / Cat numbers list

Interrupteurs Différentiels 4P, 4 modules - Bornes à vis (haut et bas) - Gamme DX³
RCCB 4P, 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 117 22	G744AC25	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 23	G744AC40	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 24	G744AC63	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 25	G744AC80	80 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 32	G745AC25	25 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 33	G745AC40	40 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 34	G745AC63	63 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 35	G745AC80	80 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 45	/	40 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 46	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 59	G743A25	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 60	G743A40	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 61	G743A63	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 62	/	80 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 63	/	100 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 69	G741A25	25 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 70	G741A40	40 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 71	G741A63	63 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 72	/	80 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 73	/	100 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 79	G744A25	25 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 80	G744A40	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 81	G744A63	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 82	G744A80	80 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 83	/	100 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 89	G745A25	25 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 90	G745A40	40 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 91	G745A63	63 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 92	G745A80	80 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 93	/	100 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
/	G741AS25	25 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G741AS40	40 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G741AS63	63 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G744AS25	25 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 00	G744AS40	40 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 01	G744AS63	63 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G744AS80	80 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G745AS25	25 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right

DECLARATION **UE** DE CONFORMITE **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

ANNEXE / ANNEX

Page 4/9

Liste des références / Cat numbers list

Interrupteurs Différentiels 4P, 4 modules - Bornes à vis (haut et bas) - Gamme DX³
RCCB 4P, 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
/	G745AS40	40 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G745AS63	63 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G745AS80	80 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G743F25	25 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G743F40	40 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G743F63	63 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G744F25	25 A	300 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G744F40	40 A	300 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G744F63	63 A	300 mA	F	10000A	400V~	4P N right
4 118 32 (1)	/	25 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 33 (1)	/	40 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 34 (1)	/	63 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 35 (1)	/	80 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 36 (1)	/	100 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 37 (1)	/	25 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 38 (1)	/	40 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 39 (1)	/	63 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 40 (1)	/	80 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 41 (1)	/	100 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left

(1) dédié Brésil / *Brazilian dedicated*

DECLARATION UE DE CONFORMITE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

ANNEXE / ANNEX

Page 5/9

Liste des références / Cat numbers list

Interrupteurs Différentiels 4P, 4 modules - Bornes à vis (haut et bas) - Gamme TX³ "Germanique"
RCCB 4P, 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX³ "Germanique" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 117 07	/	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 08	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 09	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 10	/	80 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 17	/	25 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 18	/	40 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 19	/	63 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 20	/	80 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 27	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 28	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 29	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 30	/	80 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 37	/	25 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 38	/	40 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 39	/	63 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 40	/	80 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 42	/	40 A	100 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 43	/	63 A	100 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 48	/	40 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 49	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 52	/	40 A	30 mA	AC*	10000A	400V~	4P N right
4 117 53	/	63 A	30 mA	AC*	10000A	400V~	4P N right
4 117 56	/	40 A	100 mA	AC*	10000A	400V~	4P N right
4 117 57	/	63 A	100 mA	AC*	10000A	400V~	4P N right
4 117 64	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 65	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 66	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 67	/	80 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 68	/	100 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 74	/	25 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 75	/	40 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 76	/	63 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 77	/	80 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 78	/	100 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right

* dédié Autriche / Austria dedicated

DECLARATION UE DE CONFORMITE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

ANNEXE / ANNEX

Page 6/9

Liste des références / Cat numbers list

Interrupteurs Différentiels 4P, 4 modules - Bornes à vis (haut et bas) - Gamme TX³ "Germanique"
RCCB 4P, 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX³ "Germanique" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 117 84	/	25 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 85	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 86	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 87	/	80 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 88	/	100 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 94	/	25 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 95	/	40 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 96	/	63 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 97	/	80 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 98	/	100 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 118 03	/	25 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 04	/	40 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 05	/	63 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 06	/	80 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 07	/	40 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 08	/	63 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 09	/	80 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 14	/	25 A	30 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 15	/	40 A	30 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 16	/	63 A	30 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 17	/	80 A	30 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 18	/	40 A	100 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 19	/	63 A	100 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 21	/	63 A	300 mA	F	10000A	400V~	4P N right
4 119 51	/	25 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 119 52	/	40 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 119 53	/	63 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 119 31 (2)	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 32 (2)	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 33 (2)	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 36 (2)	/	25 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 37 (2)	/	40 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 38 (2)	/	63 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 42 (2)	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 43 (2)	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 47 (2)	/	40 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 119 48 (2)	/	63 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right

* dédié Autriche / *Austria dedicated*

(2) dédié Belgique / *Belgium dedicated*

DECLARATION **UE** DE CONFORMITE **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

ANNEXE / ANNEX

Page 7/9

Liste des références / Cat numbers list

Interrupteurs Différentiels 4P, 4 modules - Bornes à vis (haut et bas) - Gamme TX³ "Latin"
RCCB 4P, 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX³ "Latin" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 030 04	/	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 030 05	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 030 06	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 030 08	G7430AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 09	G7430AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 10	G7430AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 42	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 43	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 44	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right

Liste des références / Cat numbers list

Interrupteurs Différentiels 4P, 4 modules - Bornes à vis (haut et bas) - gamme XC³ (dédié Turquie)
RCCB 4P, 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - XC³ range (Turkish dedicated)

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 031 90 6 926 12 (1)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 91 6 926 13 (1)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 92 6 926 14 (1)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 94 6 926 15 (1)	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 95 6 926 16 (1)	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 96 6 926 17 (1)	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 032 32	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 032 33	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 032 34	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 032 36	/	25 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 032 37	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 032 38	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left

(1) Références DIY / *DIY Cat.numbers*

DECLARATION **UE** DE CONFORMITE **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

ANNEXE / ANNEX

Page 8/9

Liste des références / Cat numbers list

Interrupteurs Différentiels 4P, 4 modules - Bornes à vis (haut et bas) - Gamme RX³
RCCB 4P, 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - RX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 020 62	GE743AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 63	GE743AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 64	GE743AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
/	GE743AC80	80 A	30mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 66	/	25 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 67	/	40 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 68	/	63 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 70	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 71	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 72	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 74	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 020 75	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 020 76	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 025 39 (2)	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 025 40 (2)	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 025 41 (2)	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 025 42 (2)	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 020 90 (1)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	220/380V~	4P N left
4 020 91 (1)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	220/380V~	4P N left
4 020 92 (1)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	220/380V~	4P N left

(2) dédié Belgique / *Belgium dedicated*

(1) dédié Brésil / *Brazilian dedicated*

DECLARATION **UE** DE CONFORMITE **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 G

ANNEXE / ANNEX

Page 9/9

Liste des références / Cat numbers list

**Interrupteurs Différentiels 4P, 5 modules - Bornes à vis et bornes sans vis à raccordement par peigne (haut) -
Gamme DX³**

RCCB 4P, 5 modules - Screw terminals and screwless terminals for busbar (top) - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 116 52	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 53	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 54	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 55	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 58	/	40 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 59	/	63 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left