



# DECLARATION DE CONFORMITE

## DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 256 / 2001

APPAREIL(S) : Parafoudre Protection standard .

SAMPLE DESCRIPTION :

REFERENCE(S) : 03940 - 03941 - 03943 - 03944.

REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : I max : 15 kA / Up : 1.2 kV

RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :

THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

à la norme CEI 61643-1 (02/1998).

Les conditions et résultats des essais sont consignés dans le dossier Q00021 établi par le Laboratoire d'essais LEGRAND

Cette déclaration comprend : 1 page

*This declaration contains : 1 page*

Date de délivrance : 15/12/01

Issue date :

Le Responsable du LABORATOIRE d'essais

*Head of test Laboratory*

Jacques BARBANCEYS



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND.

Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.

*This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of LEGRAND. This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested*