

PATRZ KARTA - XC104 STARTER SET



Zestaw startowy zawierający 1 x XC-104-C10-000, 1 x XN322-8DIO i
licencja na oprogramowanie do CODESYS V3

Typ
Catalog No. **XC104 Starter Set**
 199983

Program dostaw

Asortyment			Modułowy sterownik PLC XC
Funkcja podstawowa			Zestaw rozrusznika
Dołączone urządzenia			
Y7-199971 XC-104-C10-000			Modułowe sterowniki programowalne PLC
183178 XN-322-8DIO-PD05			Moduł I/O
171887 SW-XSOFT-CODESYS-3-M			Licencja oprogramowania

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	0	
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	55	
Stopień ochrony		IP20	
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 9.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLC device set (EC002581)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Control, Process Control System (PCS) / Programmable logic control (SPS) / PLC device set (ecl@ss13-27-24-22-19 [BAA707018])			
Contains function building blocks			No
Contains basic device			Yes
Contains module rack			No
Contains power supply			No
Contains analogue input module			No
Contains analogue output module			No
Contains digital input module			Yes

Contains digital output module			Yes
Contains function module			Yes
Contains technology module			No
Contains communication module			Yes
Contains memory unit			Yes
Contains simulation module			No
Contains connection cable			Yes
Contains control unit			No
Contains monitor			No
Contains programming software			Yes
Contains engineering software			Yes
Contains visualization			Yes
Contains libraries			Yes
Contains documentation			Yes
Contains other components			Yes
Software preinstalled			Yes